

Anexa 3

**Calculul debitului de apă uzată pentru
fiecare localitate**

Calculul debitului de apă uzată pentru orașul Ialoveni

	Unitatea de măsură	Cantitatea	Debitul specific de consum, L/orom-zi	Debitul mediu zilnic, m ³ /zi	Coefficientul de neuniformitate zilnic	Debitul maxim zilnic, m ³ /zi
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu mai multe puncte de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	15.000	150,00	2.250,00	1,20	2.700,00
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu un singur punct de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	6.000	120,00	720,00	1,20	864,00
Total 1				2970,00		3.564,00
Industrie	m ³ /zi					0,00
Total 2						0,00
Școala	loc	0	12,00	0,00		0,00
Grădinița	loc	0	75,00	0,00		0,00
Total 4						0,00
Total general						3.564,00
Debitul mediu orar		148,50	m ³ /h	41,25	L/s	
Debitul maxim orar		267,30	m ³ /h	74,25	L/s	

Calculul debitului de apă uzată pentru satul Malcoci

	Unitatea de măsură	Cantitatea	Debitul specific de consum, L/om-zi	Debitul mediu zilnic, m ³ /zi	Coefficientul de neuniformitate zilnic	Debitul maxim zilnic, m ³ /zi
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu mai multe puncte de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	0	150,00	0,00	1,20	0,00
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu un singur punct de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	2.600	120,00	312,00	1,20	374,40
Total 1				312,00		374,40
Industrie	m ³ /zi					0,00
Total 2						0,00
Școala	loc	0	12,00	0,00		0,00
Grădinița	loc	0	75,00	0,00		0,00
Total 4				0,00		0,00
Total general						374,40
Debitul mediu orar		15,60	m ³ /h	4,33	L/s	
Debitul maxim orar		31,20	m ³ /h	8,67	L/s	

Calculul debitului de apă uzată pentru satul Nimoreni

	Unitatea de măsură	Cantitatea	Debitul specific de consum, L/om-zi	Debitul mediu zilnic, m ³ /zi	Coefficientul de neuniformitate zilnic	Debitul maxim zilnic, m ³ /zi
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu mai multe puncte de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	0	150,00	0,00	1,20	0,00
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu un singur punct de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	2.500	120,00	300,00	1,20	360,00
Total 1				300,00		360,00
Industrie	m ³ /zi					0,00
Total 2						0,00
Școala	loc	0	12,00	0,00		0,00
Grădinița	loc	0	75,00	0,00		0,00
Total 4				0,00		0,00
Total general						360,00
Debitul mediu orar		15,00	m ³ /h	4,17	L/s	
Debitul maxim orar		31,50	m ³ /h	8,75	L/s	

Calculul debitului de apă uzată pentru satul Suruceni

	Unitatea de măsură	Cantitatea	Debitul specific de consum, L/om-zi	Debitul mediu zilnic, m ³ /zi	Coefficientul de neuniformitate zilnic	Debitul maxim zilnic, m ³ /zi
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu mai multe puncte de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	0	150,00	0,00	1,20	0,00
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu un singur punct de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	3.500	120,00	420,00	1,20	504,00
Total 1				420,00		504,00
Industrie	m ³ /zi					135,00
Total 2						135,00
Școala	loc	0	12,00	0,00		0,00
Grădinița	loc	0	75,00	0,00		0,00
Total 4				0,00		0,00
Total general						639,00
Debitul mediu orar		26,63	m ³ /h	7,40	L/s	
Debitul maxim orar		58,58	m ³ /h	16,27	L/s	

Calculul debitului de apă uzată pentru satul Dănceni

	Unitatea de măsură	Cantitatea	Debitul specific de consum, L/om-zi	Debitul mediu zilnic, m ³ /zi	Coefficientul de neuniformitate zilnic	Debitul maxim zilnic, m ³ /zi
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu mai multe puncte de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	0	150,00	0,00	1,20	0,00
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu un singur punct de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	2.800	120,00	336,00	1,20	403,20
Total 1				336,00		403,20
Industrie	m ³ /zi					0,00
Total 2						0,00
Școala	loc	0	12,00	0,00		0,00
Grădinița	loc	0	75,00	0,00		0,00
Total 4				0,00		0,00
Total general						403,20
Debitul mediu orar		16,80	m ³ /h	4,67	L/s	
Debitul maxim orar		38,64	m ³ /h	10,73	L/s	

Calculul debitului de apă uzată pentru satul Sociteni

	Unitatea de măsură	Cantitatea	Debitul specific de consum, L/om-zi	Debitul mediu zilnic, m ³ /zi	Coefficientul de neuniformitate zilnic	Debitul maxim zilnic, m ³ /zi
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu mai multe puncte de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	0	150,00	0,00	1,20	0,00
Locuințe cu sistem de alimentare cu apă cu un singur punct de distribuție a apei și cu sistem de canalizare	loc	1.800	120,00	216,00	1,20	259,20
Total 1				216,00		259,20
Industrie	m ³ /zi					0,00
Total 2						0,00
Școala	loc	0	12,00	0,00		0,00
Grădinița	loc	0	75,00	0,00		0,00
Total 4				0,00		0,00
Total general						259,20
Debitul mediu orar		10,80	m ³ /h	3,00	L/s	
Debitul maxim orar		24,84	m ³ /h	6,90	L/s	